

# Суточный график нагрузки активной и реактивной мощности ДНТ "Веселый"

Дата замеров:


23.06.2019

Часы	Всего ТП-205, тр-р 160 кВА	
	P	Q
1,00	25,6	10,5
2,00	25,9	11,7
3,00	25,7	10,5
4,00	25,8	10,3
5,00	25,3	12,9
6,00	30,6	12,9
7,00	45,6	19,6
8,00	49,9	24,0
9,00	51,3	20,5
10,00	61,9	26,0
11,00	61,5	24,6
12,00	60,6	23,6
13,00	65,4	26,2
14,00	68,9	29,6
15,00	72,3	28,9
16,00	80,5	34,6
17,00	89,9	42,3
18,00	101,4	40,6
19,00	103,7	44,6
20,00	102,8	42,1
21,00	102,9	41,2
22,00	102,6	43,1
23,00	88,6	39,9
24,00	40,5	18,2
<b>мин. знач.</b>	<b>25,3</b>	<b>10,3</b>
<b>ср. знач.</b>	<b>61,4</b>	<b>25,9</b>
<b>макс. знач.</b>	<b>103,7</b>	<b>44,6</b>
<b>cos φ</b>	<b>0,93</b>	
<b>tg φ</b>	<b>0,42</b>	
<b>Кзагр. мин.,%</b>	<b>17,00</b>	
<b>Кзагр. ср.,%</b>	<b>41,25</b>	
<b>Кзагр. макс.,%</b>	<b>69,69</b>	

Измерения провели:

монтер ОВБ ОДС  
(должность)

  
(подпись)

  
(Ф.И.О.)

монтер ОВБ ОДС  
(должность)

  
(подпись)

  
(Ф.И.О.)